

Safety Concern with Intertek Certified Product / Souci de sécurité avec le produit certifié Intertek

Gas-Fired Thermoelectric Generator models P-5050, P-5100, S-8500

Notification Type:	Safety / Sécurité
Certification Type:	ETL Listed - US and Canada

Notification

Intertek notifies consumers, retailers and distributors of a potential safety concern involving the Intertek Certified products identified below. / Intertek informe les consommateurs, les détaillants et les distributeurs d'une préoccupation potentielle en matière de sécurité impliquant les produits certifiés Intertek identifiés ci-dessous.

Company Identification

Global Power Technologies Inc.

Product Identification

A safety concern of certified product of Global Power Technologies Inc., Gas-Fired Thermoelectric Generator models P-5050, P-5100, S-8500, and product is labeled and using a cETLus Certification Mark control number 4008107, Product photo on Page 2.

Problème de sécurité concernant les produits certifiés de Global Power Technologies Inc. — générateurs thermoélectriques à gaz (modèles P-5050, P-5100 et S-8500) — portant la marque de certification cETLus (numéro de contrôle 4008107) ; photo du produit en page 2.

Hazard Involved

The gas solenoid valve may fail to close in units that were produced and installed with a solenoid manufactured with a different internal spring mechanism. Users should contact the manufacturer to determine if their model and serial number require a replacement solenoid kit.

L'électrovanne de gaz risque de ne pas se fermer sur les unités produites et installées avec une électrovanne dotée d'un mécanisme de ressort interne différent. Les utilisateurs doivent contacter le fabricant pour déterminer si leur modèle et leur numéro de série nécessitent un kit de remplacement de l'électrovanne.

What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation doit être immédiatement interrompue et revenir au point d'achat. Les distributeurs et les détaillants doivent cesser les ventes et retourner les inventaires à leurs fournisseurs.

Published: June 10, 2026
Revised:

Public Notice ID: PN 2026-425
Page 2 of 2

Photos and Images / Photos et images

